

Toulouse, le 03 juin 2022

Arrêté n° A20220603 – n°95

**Portant mise en service d'un réseau d'eau potable sur la commune de BOUTX
Chemin de Ressec**

Le Président du Syndicat Mixte de l'Eau et de l'Assainissement de Haute-Garonne ;

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;

Vu le Règlement Intérieur du Service d'Eau Potable du 10 décembre 2018 ;

Vu les statuts du Syndicat Mixte de l'Eau et de l'Assainissement de Haute-Garonne – RESEAU31 ;

Vu les compétences transférées par la Commune de BOUTX en matière d'eau potable ;

Vu le Marché à Bons de Commande n°80A2018 notifiée le 17/10/2018 pour un montant de 500 000 HT ;

Vu l'arrêté de voirie n°A432021 en date de la 12/07/2021 portant réglementation de la circulation et du stationnement sur la commune de Boutx

Considérant que le montant de l'opération n°31085-39 sur la commune de BOUTX s'établit à 61 863 HT ;

Considérant que la maîtrise d'œuvre de cette opération a été assurée par IRH Ingénieurs Conseil ;

Considérant que les travaux de renouvellement du réseau d'eau potable sur la commune de BOUTX- Chemin de Ressec ont été réceptionnés sans réserve le 06/05/2022.

Considérant que cette opération est constituée des travaux suivants :

- la pose d'une conduite d'eau potable sur 120 ml en PeHD 110, PN 16.
- la pose d'une conduite d'eau potable sur 100 ml en PeHD 75, PN 16.
- la pose d'une conduite d'eau potable sur 113 ml en PeHD 25, PN 16.

Arrête

Article 1 : La mise en service du réseau d'eau potable au Chemin de Ressec sur la commune de Boutx est fixée à compter de la date de l'arrêté ;

Jean-Pierre COMET

Vice-Président du Syndicat Mixte
de l'Eau et de l'Assainissement
de Haute-Garonne



FICHE TECHNIQUE OUVRAGE

OP N° 31085-39

DATE MISE EN SERVICE (date de réception) : 06/05/2022

Adresse de localisation : Commune de Boutx – Chemin de Ressec
Dénomination ouvrage : Réseau de distribution d'eau potable
Constructeur : GPT PENE et FILS TP CASSAGNE

Type ouvrage :

- Conduite AEP

Pour les canalisations :

- Longueur de canalisation : **0,220 km**
 - Matériau canalisation : **PEHD – PFA 16 bars**
 - Diamètre canalisation : **DN 75 et 110 mm**
- Longueur de branchement : **0,113 km**
 - Matériau canalisation : **PEHD – PFA 16 bars**
 - Diamètre canalisation : **DN 25 mm**