

Toulouse, le 4 août 2022

Arrêté n° A20220804 – n°129

Portant mise en service du réservoir d'eau potable de Cierp Village (236 m³)

Le Président du Syndicat Mixte de l'Eau et de l'Assainissement de Haute-Garonne ;

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;

Vu le Règlement Intérieur du Service d'Eau Potable du 10 décembre 2018 ;

Vu les statuts du Syndicat Mixte de l'Eau et de l'Assainissement de Haute-Garonne – RESEAU31 ;

Vu les compétences transférées par la Commune de Cierp-Gaud en matière d'eau potable ;

Vu le Marché à Bon de Commande n°105A2018 notifié le 16/11/2021 au Groupement d'entreprises SPIECAPAG – GIESPER pour un montant de 42 414, 20 €HT modifié à 51 661 €HT ;

Vu le Marché à Bon de Commande n° 110A2018 notifié le 17/12/2018 à l'entreprise EIFFAGE ENERGIE pour un montant de 8 560,03 €HT

Considérant que le montant de l'opération n°31144-4 sur la commune de Cierp-Gaud s'établit à 146 212 € HT.

Considérant que la maîtrise d'œuvre de cette opération a été assurée pour la partie hydraulique par le cabinet IRH Ingénieurs Conseil ;

Considérant que la maîtrise d'œuvre de cette opération a été assurée pour la partie électrique par RESEAU 31 ;


Considérant que les travaux de Reprise de l'hydraulique du réservoir et l'aménagement de la plateforme pour le surpresseur ont été réceptionnés sans réserves le 31/03/2022 ;

Considérant que cette opération est constituée des travaux suivants :

- la reprise des voiles du réservoir et reprise de l'étanchéité
- la réfection des canalisations en inox
- la mise en place d'un dispositif de by-pass permettant ponctuellement la déserte du réseau directement par les sources lors des travaux de maintenance du réservoir
- la mise en place du groupe de surpression
- la mise en place d'un système de chloration et d'analyse de chlore
- la mise en place d'automatisme de télégestion

Arrête

Article 1 : La mise en service du réservoir d'eau potable de 236 m³ sur la commune de Cierp Gaud est fixée au 31 mars 2022.


Jean-Pierre COMET
Vice-Président du Syndicat Mixte
de l'Eau et de l'Assainissement
de Haute-Garonne

FICHE TECHNIQUE OUVRAGE

OP N° 31144-4
DATE DE RECEPTION : 31/03/2021
DATE MISE EN SERVICE : 31/03/2021

Référentiel ouvrage	Adresse de localisation :	Dénomination ouvrage:
RES00159	Chemin de Cap de la Vielle	Réservoir de Cierp

Constructeur : SPIE-CAPAG
Urbanisme : Déclaration préalable – Permis de construire

Type ouvrage :

- Canalisation EU
- Canalisation EP
- Canalisation AEP
- Station d'épuration
- Poste de refoulement station – réseau
- Réservoir enterré – semi enterré- aérien
- Autre (à préciser)

Réservoir de 236 m³

- Réfection de l'hydraulique
- Réalisation
 - d'un piquage sur conduite pour mise en œuvre d'un point de prélèvement
 - d'un piquage pour injection de chlore en ligne
- Fourniture et pose
 - d'un robinet flotteur
 - d'un robinet altimétrique : LAURAM DN 80 PN10/16 avec vis limiteur de débit intégré
 - d'un filtre droit DN80 PN 10/16
 - d'un stabilisateur Amont/Aval DN 80 PN 10/16 et ses manomètres
 - d'un compteur sur la ligne de distribution
 - d'un compteur sur la ligne de distribution du surpresseur
 - d'une plateforme en caillebotis
 - de deux échelles.
- Installation d'un groupe de surpression
- Installation d'une pompe à chlore et d'un analyseur
- Installation d'un groupe SOFREL S4W