

Toulouse, le 08 Novembre 2022

Arrêté N° A20221108-150

Portant mise en service du réseau de défense incendie entre la bache et l'Avenue du Bois vert sur la ZAC du BOIS VERT

Le Président du Syndicat Mixte de l'Eau et de l'Assainissement de Haute-Garonne ;

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;

Vu les statuts du Syndicat Mixte de l'Eau et de l'Assainissement de Haute-Garonne – RESEAU31 ;

Vu les compétences transférées par la Commune de Portet sur Garonne en matière de fourniture eau brute ;

Vu le Marché à bon de commande travaux n°105P2018 notifié le 18/10/2018 à l'entreprise SPIECAPAG et le bon de commande n°44314 établi pour un montant révisé de 68 417,22€HT ;

Considérant que le montant de l'opération s'établit à 75 000€ HT ;

Considérant que les travaux de pose du nouveau réseau de défense incendie entre la bache et l'avenue du Bois vert sur la ZAC du BOIS VERT (OP n°31433-13) ont été réceptionnés sans réserves le 25/09/2022.

Ces travaux ont consisté à la mise en œuvre des équipements suivants :

- Une conduite en 250mm acier revêtu sur 88 ml,
- 2 vannes en fonte raccords bride/bride en 100mm,
- 2 vannes en fonte raccords en 250mm
- Un té fonte raccords bride/bride en 250mm,
- Une scelle acier 250mm à raccord bride,
- 2 plaques pleines en 250mm,
- Un cône de réduction fonte 250/100mm.

Considérant la mise en eau de l'ouvrage le 25/05/2022.

Arrête

Article 1 : La mise en service du nouveau réseau de défense incendie de la ZAC du BOIS VERT sur la commune de PORTET SUR GARONNE est fixée à compter de la date de réception sans réserves des travaux ;

Article 2 : Le présent arrêté sera affiché et notifié aux intéressés.



Yves CADAS
Vice-Président

FICHE TECHNIQUE OUVRAGE

OP N° 31433-13

INTITULE : Création antenne Bâche / Avenue Bois vert

DATE DE RECEPTION : 25/09/22

DATE DE MISE EN SERVICE : 25/05/22

Adresse de localisation : ZAC du Bois vert 31120 PORTET SUR GARONNE

Dénomination ouvrage : réseau

Code ouvrage : sans objet

Constructeur : SPIECAPAG

Urbanisme : sans objet

Type ouvrage

- | | |
|---|---|
| ☐ Canalisations EU | ☐ |
| ☐ Canalisations EP | ☐ |
| ☐ Canalisations AEP | ☐ |
| ☐ Station d'épuration | ☐ |
| ☐ Usine d'eau potable | ☐ |
| ☐ Poste de refoulement station – réseau | ☐ |
| ☐ Réservoir enterré – semi enterré- aérien ☐ | |
| ☐ Autre (à préciser)
défense incendie | ☒ Canalisations Eau brute pour la |

Descriptif ouvrages :

Réseau

-canalisations en acier revêtu en 250mm sur 88mm ;

Appareillages hydrauliques :

- 2 vannes en fonte raccords bride/bride en 100mm,
- 2 vannes en fonte raccords en 250mm
- Un té fonte raccords bride/bride en 250mm,
- Une scelle acier 250mm à raccord bride,
- 2 plaques pleines en 250mm,
- Un cône de réduction fonte 250/100mm.