Envoyé en préfecture le 08/12/2022
Reçu en préfecture le 08/12/2022
Publié le 08/12/2022
ID : 031-200023596-20221121-2108_154-AR

Toulouse, le 21 Novembre 2022

Arrêté N° A20221121-154

Portant mise en service du nouveau réseau de défense incendie du puits d'exhaure de la ZAC du BOIS VERT

Le Président du Syndicat Mixte de l'Eau et de l'Assainissement de Haute-Garonne ;

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;

Vu les statuts du Syndicat Mixte de l'Eau et de l'Assainissement de Haute-Garonne – RESEAU31 ;

Vu la compétence transférée par la Commune de PORTET SUR GARONNE en matière de Fourniture d'Eau Brute;

Vu le Marché à bon de commande travaux n°105P2018 notifié le 18/10/2018 à l'entreprise SPIECAPAG et les bons de commande n°44314 établi pour un montant révisé de 59 980,96€HT et n 48181 pour un montant révisé de 20 290,86€HT soit un total de 80 271,82€HT;

Considérant que le montant de l'opération s'établit à 90 000€ HT ;

Considérant que les travaux de pose du nouveau réseau de défense incendie de l'exhaure de la ZAC du BOIS VERT (OP n°31433-10) ont été réceptionnés sans réserves le 25/09/2022.
Ces travaux ont consisté à la mise en œuvre des équipements suivants :

- Une conduite en 200mm acier revêtu sur 155 ml,
- 2 vannes courtes en fonte raccords bride/bride en 200mm,
- Un clapet de nez en 200mm,
- Un té fonte 200/200mm raccords bride/bride,

Considérant la mise en eau de l'ouvrage le 25/05/2022.

Arrête

Article 1 : La mise en service du nouveau réseau de refoulement du puits d'exhaure de défense incendie de la ZAC du BOIS VERT sur la commune de PORTET SUR GARONNE est fixée à compter de la date de réception sans réserves des travaux ;

Article 2 : Le présent arrêté sera affiché et notifié aux intéressés.

Yves CADAS
Vice-Président

Envoyé en préfecture le 08/12/2022
Reçu en préfecture le 08/12/2022
Publié le 08/12/2022
ID : 031-200023596-20221121-2108_154-AR

FICHE TECHNIQUE OUVRAGE

OP N° 31433-10
INTITULE : Déplacement du réseau de refoulement du puits
DATE DE RECEPTION : 25/09/22
DATE DE MISE EN SERVICE : 25/05/22
Adresse de localisation : ZAC du Bois vert 31120 PORTET SUR GARONNE
Dénomination ouvrage : EXHAURE BOIS VERT
Code ouvrage : sans objet
Constructeur : SPIECAPAG

Urbanisme : sans objet

Type ouvrage

o Canalisation EU	☐
o Canalisation EP	☐
o Canalisation AEP	☐
o Station d'épuration	☐
o Usine d'eau potable	☐
o Poste de refoulement station – réseau	☐
o Réservoir enterré – semi enterré- aérien	☐
o Autre (à préciser)	☒ Canalisation Eau brute pour la défense incendie

Descriptif ouvrages :

Réseau
-canalisation en acer revêtu en 200mm sur 155ml ;

Appareillages hydrauliques :
-un té fonte raccord bride/bride 200/200mm
-2 vannes courtes en fonte raccord bride/bride 200/200mm
-1 clapet de nez en PVC 200mm.