

Toulouse, le 24 mai 2023

Arrêté N°A20230524-24
portant mise en service d'un réseau d'eau potable
sur la commune de REVEL

Le Président du Syndicat Mixte de l'Eau et de l'Assainissement de Haute-Garonne ;

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;

Vu les statuts du Syndicat Mixte de l'Eau et de l'Assainissement de Haute-Garonne ;

Vu le règlement de service eau potable du 4 juin 2012 ;

Vu le règlement intérieure du Service Assainissement collectif du 13 février 2013;

Vu le marché de travaux n°22A2022 notifié le 28/06/2022 aux entreprises SPIECAPAG Régions France, INEO MPLR et COLAS.

Vu l'arrêté de permission de voirie du Conseil Départemental n° 22_AV80628 pour la réalisation de travaux sur le domaine public sur la commune de REVEL;

Vu les arrêtés de voirie de la commune n°2022.645.ST, n°2022.648.ST et n°2022.624.AG pour la réalisation de travaux sur le domaine public sur la commune de REVEL;

Considérant que le montant de l'opération n°31451-2 "Travaux de réhabilitation du réseau de distribution d'eau potable RD 79 – Route de Vaudreuille s'établit à 71 707,36 €HT ;

Considérant que le montant de l'opération n°31451-2 "Travaux de réhabilitation du réseau de distribution d'eau potable Secteur la Dreuilhette s'établit à 98 230,54 €HT ;

Considérant que la maîtrise d'œuvre de cette opération a été assurée par RESEAU31 ;

Considérant que les travaux ont été réceptionnés sans réserves le 10/05/2023.

Considérant que cette opération est constituée des travaux suivants :

- Pose de 15 mètres linéaires de canalisation d'eau potable en Fonte Ø 100 mm
- Pose de 7 mètres linéaires de canalisation d'eau potable en Fonte Ø 60 mm
- Pose de 325 mètres linéaires de canalisation d'eau potable en PVC Ø 110 mm
- Pose de 170 mètres linéaires de canalisation d'eau potable en PVC Ø 75 mm
- Pose de 3 mètres linéaires de canalisation d'eau potable en PEHD Ø 63 mm
- Pose de 20 mètres linéaires de canalisation d'eau potable en PEHD Ø 40 mm
- Pose de 85 mètres linéaires de canalisation d'eau potable PEHD en Ø 25 mm
- Reprise de 25 branchements d'eau potable

ARRETE

Article 1 : La mise en service du réseau d'eau potable de la RD 79, Route de Vaudreuille et du Secteur Dreuilhette sur la commune de REVEL est fixée à compter de la date de l'arrêté.

Article 2 : Le présent arrêté sera affiché et notifié aux intéressés.

Gilbert HEBRARD

Vice-Président



FICHE TECHNIQUE OUVRAGE

OP N° 31451-2

DATE DE RECEPTION : 10 mai 2023

DATE DE MISE EN SERVICE RD 79 : 26 janvier 2023

DATE DE MISE EN SERVICE Secteur Dreuilhette : 15 mars 2023

Adresse de localisation : RD 79 – Route de Vaudreuille – Secteur Dreuilhette sur la commune de REVEL.

Dénomination ouvrage : Travaux de Réhabilitation du réseau de distribution d'eau potable.

Code ouvrage : Sans objet

Constructeur : INEO MPLR Agence Réseaux M.P – 15 Chemin de la Chasse – Z.I. en Jacca, BP 22
31771 COLOMIERS CEDEX

Urbanisme :

Déclaration préalable : Sans objet

Type ouvrage

- | | | |
|-----------------------|--|-------------------------------------|
| <input type="radio"/> | Canalisation EU | <input type="checkbox"/> |
| <input type="radio"/> | Canalisation EP | <input type="checkbox"/> |
| <input type="radio"/> | Canalisation AEP | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <input type="radio"/> | Station d'épuration | <input type="checkbox"/> |
| <input type="radio"/> | Poste de refoulement station – réseau | <input type="checkbox"/> |
| <input type="radio"/> | Réservoir enterré – semi enterré- aérien | <input type="checkbox"/> |
| <input type="radio"/> | Autre (à préciser) | <input type="checkbox"/> |

Pour les canalisations, Préciser :

- Longueur canalisation 625 mètres
- Matériau canalisation PVC, Fonte et PEHD
- Diamètre canalisation Ø 25, Ø 40, Ø 60, Ø 63, Ø 75, Ø 100, Ø 110
- 25 branchements AEP 25