

Toulouse, le 26 juillet 2023

Arrêté n° A20230725- n°33

**Portant sur la mise en service d'un réseau de collecte des eaux usées
sur la commune de Roquesérière**

**Le Président du Syndicat Mixte de l'Eau et de l'Assainissement de Haute-Garonne dénommé
Réseau31 ;**

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;

Vu les statuts de Réseau31 ;

Vu le Règlement Intérieur du Service d'Assainissement Collectif du 13 février 2013 ;

Vu les statuts du Syndicat Mixte de l'Eau et de l'Assainissement de Haute-Garonne ;

Vu le marché de travaux n°118P2022 notifié le 08/12/2022 à l'entreprise SGTP LACLAU pour un montant de 91 670,00 €HT ;

Considérant les permissions de voirie en date du 09/03/2023 & 02/03/2023 ;

Considérant que les travaux d'extension du réseau de collecte des eaux usées avenue de la gare à Roquesérière (OP n°31459-3) ont été réceptionnés sans réserves le 13/07/2023, et avec comme dates d'achèvement des travaux fixées au : **28/04/2023**

Considérant que les travaux ont consisté à réaliser :

- Pose de réseau d'eaux usées gravitaire Ø 200 mm PVC CR 16 (210 ml) à une profondeur moyenne de 1.60 m ;
- Pose de réseau d'eaux usées gravitaire Ø 200 mm Fonte (100 ml) à une profondeur moyenne de 1.70 m ;
- Création de 14 branchements d'eaux usées Ø 160 mm PVC CR 16 d'une longueur moyenne de 10 ml.

Considérant que la mission de Maîtrise d'œuvre des travaux a été confiée et réalisée par le bureau d'études **NALDEO**.

Arrêté

Article 1 : La mise en service du réseau de collecte des eaux usées avenue de la gare à Roquesérière est fixée à compter de la notification de l'arrêté ;

Article 2 : Le délai de deux ans fixé par l'article L 1331-1 du Code de la Santé Publique pour raccorder les propriétés desservies par ce réseau court à compter de la date d'entrée en vigueur de cet arrêté mentionné à l'article 1 ;

Article 3 : Le présent arrêté sera affiché et notifié aux intéressés.



Sabine GEIL GOMEZ

Vice-Présidente



FICHE TECHNIQUE OUVRAGE

OP N° 31459-3

DATE MISE EN SERVICE (date de réception sans réserves): 13/07/2023

Adresse de localisation : Avenue de la gare à ROQUESERIERE

Destination ouvrage : Collecte des eaux usées

Type ouvrage :

Eaux usées :

- Réseau d'eaux usées gravitaire Ø 200 mm PVC CR 16 (210 ml) à une profondeur moyenne de 1.60 m ;
- Réseau d'eaux usées gravitaire Ø 200 mm Fonte (100 ml) à une profondeur moyenne de 1.70 m ;
- Création de 14 branchements d'eaux usées Ø 160 mm PVC CR 16 d'une longueur moyenne de 10 ml.