

Toulouse, le 28 juin 2024

Arrêté n° A20240430-013

**portant mise en service du réseau de défense incendie de l'Avenue Pradie sur la ZAC du BOIS VERT
sur la commune de Portet sur Garonne**

**Le Président du Syndicat Mixte de l'Eau et de l'Assainissement de Haute-Garonne dénommé
Réseau31 ;**

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;

Vu les statuts de RESEAU31 ;

Vu les compétences transférées par la Commune de PORTET SUR GARONNE en matière de défense incendie ;

Vu l'arrêté de permission de voirie n° 2024/2/ST/041 du 22 février 2024 accordé par la communauté d'agglomération du Muretain prescrivant la réalisation des travaux sous l'avenue PRADIE,

Vu le Marché de travaux à bon de commande n°126A2022 pour le LOT 1 « ACIER » et le bon de commande 55323 notifié le 26/12/2023 à l'entreprise SPIECAPAG pour un montant total de 123 987,80€HT ;

Considérant que le montant de l'opération s'établit à 148 000€ HT ;

Considérant que les travaux de pose du nouveau réseau de défense incendie de la ZAC du BOIS vert sur la commune de Portet sur Garonne (OP n°31433-9) ont été réceptionnés sans réserves le 02/04/2024.

Ces travaux ont consisté à la mise en œuvre des équipements suivants :

- Une conduite en 200mm acier PN16,
- Des appareillages hydrauliques dont une vanne en 200mm et un compteur 200mm,
- Une chambre vanne rectangulaire.

Considérant la mise en eau de l'ouvrage est effective depuis le 21/03/2024.

Arrête

Article 1 : La mise en service du nouveau réseau de défense incendie du Bois Vert sur la commune de PORTET SUR GARONNE est fixée à compter de la date de réception sans réserves des travaux ;

Article 2 : Le présent arrêté sera affiché et notifié aux intéressés.

Yves CADAS
Vice-Président





FICHE TECHNIQUE OUVRAGE

OP N° 31433-9

INTITULE : Renforcement du réseau de défense incendie du Bois Vert

DATE DE RECEPTION : 02/04/2024

DATE DE MISE EN SERVICE : 21/03/2024

Adresse de localisation : Avenue PRADIE

Dénomination ouvrage : Sans objet

Code ouvrage : sans objet

Constructeur : SPIECAPAG

Urbanisme : sans objet

Type ouvrage

- | | |
|--|--|
| <input type="radio"/> Canalisation EU | <input type="checkbox"/> |
| <input type="radio"/> Canalisation EP | <input type="checkbox"/> |
| <input type="radio"/> Canalisation AEP | <input type="checkbox"/> |
| <input type="radio"/> Station d'épuration | <input type="checkbox"/> |
| <input type="radio"/> Usine d'eau potable | <input type="checkbox"/> |
| <input type="radio"/> Poste de refoulement station – réseau | <input type="checkbox"/> |
| <input type="radio"/> Réservoir enterré – semi enterré- aérien | <input type="checkbox"/> |
| <input type="radio"/> Autre (à préciser) | <input checked="" type="checkbox"/> Eaux brutes / défense Incendie |

Descriptif ouvrages :

- Une conduite en 200mm acier PN16,
- Des appareillages hydrauliques dont une vanne en 200mm et un compteur 200mm,
- Une chambre vanne rectangulaire de 2m x1,5m.