

Toulouse, le 23 Avril 025

Arrêté N°A52-2025

portant mise en service d'un réservoir d'eau potable sur la commune de Cadours

Le Président du Syndicat Mixte de l'Eau et de l'Assainissement de Haute-Garonne dénommé Réseau31 ;

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;

Vu les articles L 1331-1 et suivants du Code de la Santé Publique ;

Vu le Règlement Intérieur du Service d'Assainissement Collectif du 10 décembre 2018 ;

Vu les statuts de RESEAU31 ;

Vu les compétences transférées par le SIE VGHSCC en matière d'eau potable ;

Vu le marché de travaux n°018P2024 notifié à l'entreprise FREYSSINET;

Considérant que le montant des travaux n°253100978-72 « Rénovation du réservoir » sur la commune de Cadours s'établit à 292 000.00 € HT ;

Considérant que la maîtrise d'œuvre de cette opération a été assurée par NALDEO;

Considérant que les travaux de rénovation du réservoir sur la commune de Cadours (OP n°253100978-72) ont été réceptionnés le 07/03/2025 sans réserve ;

Considérant que les travaux ont consisté à réaliser :

- Le désamiantage du revêtement de la cuve
- Le remplacement des canalisations
- L'étanchéité toiture et intérieur du réservoir
- La création d'un accès toiture et mise en sécurité sur l'ensemble de l'ouvrage
- La création d'un chemin d'accès

Arrête

Article unique : La mise en service du réservoir d'eau potable sur la commune de Cadours est fixée à compter de la date de l'arrêté ;



Patrice LAGORCE
Vice-Président

FICHE TECHNIQUE OUVRAGE

OP N° 253100978-72

Commune de Cadours rénovation du réservoir

DATE MISE EN SERVICE (date de réception): CF Arrêté

Adresse de localisation : Chemin d'en sans, Cadours

Dénomination ouvrage : Réservoir d'eau potable sur tour de 400 m3

Code ouvrage : RES 00116

Constructeur : Freyssinet

Travaux :

- Désamiantage du revêtement de la cuve
- Remplacement des canalisations
- Etanchéité toiture et intérieur du réservoir
- Création d'un accès toiture et mise en sécurité sur l'ensemble de l'ouvrage
- Création d'un chemin d'accès

Réservoir d'eau potable (joindre l'arrêté de mise en service)

- surface terrain 1166 m2 parcelle ZD053

- surface espaces verts : 1000 m2 sur la parcelle ZD053

Descriptif ouvrages :

- Réservoir de 400 m3

Mesure de sécurisation des bâtiments (anti intrusion, vol, vandalisme, incendie) : Non

Clôture du site : Oui