

Toulouse, le 17 septembre 2025

Arrêté n° A81-2025

portant mise en service d'un réseau de collecte des eaux usées rue Patty et Boulevard de la République, rue de l'Etoile, square du 11 Novembre sur la commune de REVEL

Le Président du Syndicat Mixte de l'Eau et de l'Assainissement de Haute-Garonne dénommé Réseau31 ;

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;

Vu les statuts de Réseau31 ;

Vu l'arrêté n°A14-2025 du 13 février 2025 portant sur les délégations de fonction de Monsieur Gilbert HEBRARD ;

Vu les articles L 1331-1 et suivants du Code de la Santé Publique ;

Vu les tarifs du service assainissement collectif en vigueur à la date de l'arrêté ;

Vu le Règlement du Service d'Assainissement Collectif en vigueur à la date de l'arrêté ;

Vu le Marché à bon de commande travaux n°022A2022 notifié le 20/10/2022 au groupement SPIECAPAG/INEO/COLAS SNS et les bons de commande n° 60708, 60710 60712 et 65158 pour un montant total révisé de 180 087,89 €HT pour le réseau d'eaux usées ;

Vu l'arrêté de voirie n° PV 2025.039.ST pour la réalisation de travaux sur le domaine public communal ;

Considérant que le montant de l'opération n°31451-13 « Renouvellement des réseaux d'eaux usées » sur la commune de REVEL s'établit à 210 000€ HT;

Considérant que la maîtrise d'œuvre du réseau de collecte, OP31451-13 a été assurée par le service ingénierie de RESEAU 31;

Considérant que les travaux de renouvellement du réseau de collecte des eaux usées sur la commune de REVEL (OP n°31451-13 et 16) ont été réceptionnés sans réserves le 23/06/2025.

Considérant que cette opération est constituée des travaux suivants :

Rue du Patty et Boulevard de la république

- La reprise de 5 branchements existants
- Pose d'un réseau gravitaire de Ø 200 mm Fonte sur une longueur de 57ml

Rue de l'Etoile

- La reprise de 7 branchements existants
- Pose d'un réseau gravitaire de Ø 200 mm Fonte sur une longueur de 82ml

Square du 11 Novembre

- La reprise de 3 branchements existants
- Pose d'un réseau gravitaire de Ø 200 mm Fonte sur une longueur de 26ml

Arrête

- Article 1 :** La mise en service du réseau de collecte des eaux usées boulevard de la République, rue de l'étoile, square du 11 Novembre et rue du Patty est fixée à compter de la date du présent arrêté ;
- Article 2 :** Le délai de deux ans fixé par l'article L 1331-1 du Code de la Santé Publique pour raccorder les propriétés desservies par ce réseau court à compter de la date d'entrée en vigueur de cet arrêté mentionné à l'article 1 ;
- Article 3 :** Le présent arrêté sera affiché et notifié aux intéressés.



Gilbert HEBRARD

Pour le Président et par délégation
Vice-Président

Annexe(s) : Fiches techniques ouvrage



FICHE TECHNIQUE OUVRAGE

OP N°31451-3-13 (BC n°60712)

DATE DE RECEPTION : 23/06/2025

DATE DE MISE EN SERVICE : 23/06/2025

Adresse de localisation : Rue du Patty et boulevard de la république 31250 REVEL

Dénomination ouvrage : NC

Code ouvrage : NC

Constructeur : SNS COLAS

Urbanisme : Déclaration préalable - Permis de construire (date obtention et n° enregistrement)

Non concerné

Type ouvrage

- | | |
|--|-------------------------------------|
| ☐ Canalisations EU | ☒ |
| ☐ Canalisations EP | ☐ |
| ☐ Canalisations AEP | ☒ |
| ☐ Station d'épuration | ☐ |
| ☐ Poste de refoulement station – réseau | ☐ |
| ☐ Réservoir enterré – semi enterré- aérien | ☐ |
| ☐ Autre (à préciser) | ☐ |

Pour les canalisations, Préciser :

⇒AEP

- ☐ Longueur canalisation : 36.5ml
- ☐ Matériau canalisation : PVC
- ☐ Diamètre canalisation : 53/63mm
- ☐ Nbre branchements : 3

⇒EU

- ☐ Longueur canalisation : 57ml
- ☐ Matériau canalisation : fonte
- ☐ Diamètre canalisation : 200mm
- ☐ Nbre branchements : 5

FICHE TECHNIQUE OUVRAGE

OP N°31451-3-13 (BC n°60708)

DATE DE RECEPTION : 23/06/2025

DATE DE MISE EN SERVICE : 23/06/2025

Adresse de localisation : Rue de l'étoile 31250 REVEL

Dénomination ouvrage : NC

Code ouvrage : NC

Constructeur : SNS COLAS

Urbanisme : Déclaration préalable - Permis de construire (date obtention et n° enregistrement)

Non concerné

Type ouvrage

- | | |
|--|-------------------------------------|
| ☐ Canalisations EU | ☒ |
| ☐ Canalisations EP | ☐ |
| ☐ Canalisations AEP | ☒ |
| ☐ Station d'épuration | ☐ |
| ☐ Poste de refoulement station – réseau | ☐ |
| ☐ Réservoir enterré – semi enterré- aérien | ☐ |
| ☐ Autre (à préciser) | ☐ |

Pour les canalisations, Préciser :

⇒AEP

- ☐ Longueur canalisation : 83ml
- ☐ Matériau canalisation : PVC
- ☐ Diamètre canalisation : 63/75mm
- ☐ Nbre branchements : 6

⇒EU

- ☐ Longueur canalisation : 82ml
- ☐ Matériau canalisation : fonte
- ☐ Diamètre canalisation : 200mm
- ☐ Nbre branchements : 7

FICHE TECHNIQUE OUVRAGE

OP N°31451-3-13 (BC n°60710)

DATE DE RECEPTION : 23/06/2025

DATE DE MISE EN SERVICE : 23/06/2025

Adresse de localisation : Square du 11 Novembre 31250 REVEL

Dénomination ouvrage : NC

Code ouvrage : NC

Constructeur : SNS COLAS

Urbanisme : Déclaration préalable - Permis de construire (date obtention et n° enregistrement)

Non concerné

Type ouvrage

- | | |
|--|-------------------------------------|
| ☐ Canalisation EU | ☒ |
| ☐ Canalisation EP | ☐ |
| ☐ Canalisation AEP | ☒ |
| ☐ Station d'épuration | ☐ |
| ☐ Poste de refoulement station – réseau | ☐ |
| ☐ Réservoir enterré – semi enterré- aérien | ☐ |
| ☐ Autre (à préciser) | ☐ |

Pour les canalisations, Préciser :

⇒AEP

- ☐ Longueur canalisation : 32.5ml
- ☐ Matériau canalisation : PEHD
- ☐ Diamètre canalisation : 40/50mm
- ☐ Nbre branchements : 4

⇒EU

- ☐ Longueur canalisation : 26ml
- ☐ Matériau canalisation : fonte
- ☐ Diamètre canalisation : 200mm
- ☐ Nbre branchements : 3