

Toulouse, le 17 septembre 2025

Arrêté n° A82-2025

**portant mise en service des réseaux d'eau potable rue des Monges et impasse du Moulin
sur la commune de VILLENouvelle**

Le Président du Syndicat Mixte de l'Eau et de l'Assainissement de Haute-Garonne dénommé Réseau31 ;

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;

Vu les statuts de Réseau31 ;

Vu l'arrêté n°A14-2025 du 13 février 2025 portant sur les délégations de fonction de Monsieur Gilbert HEBRARD ;

Vu le Règlement Intérieur du Service d'Eau Potable ;

Vu les compétences transférées par la Commune de REVEL en matière d'eau potable au 1^{er} janvier 2018

Vu le Marché à bon de commande travaux n°022A2022 notifié le 20/10/2022 au groupement SPIECAPAG/INEO/COLAS SNS et les bons de commande n° 60715 et 64297 pour un montant total révisé de 134 768.64 €HT pour le réseau d'eau potable ;

Considérant que le montant de l'opération n°200071298-039 « Renouvellement du réseau d'eau potable rue des Monges et impasse du Moulin » sur la commune de Villeneuve s'établit à 151 000 €HT;

Considérant que la maîtrise d'œuvre du réseau d'eau potable, OP200071298-039 a été assurée par le service ingénierie de Réseau31;

Considérant que les travaux de renouvellement du réseau d'eau potable sur la commune de Villeneuve (OP n°200071298-039) ont été réceptionnés sans réserves le 02/06/2025 ;

Considérant que cette opération est constituée des travaux suivants :

Rue des Monges

- La reprise de 25 branchements
- Pose d'un réseau pression de Ø 75 mm PVC sur une longueur de 204,5 ml,
- Pose de 3 robinets vannes Ø 65 mm,


Impasse du Moulin

- La reprise d'un branchement,
- Pose d'un réseau pression de Ø 60 mm fonte sur une longueur de 48,3 ml,
- Pose d'un robinet vanne Ø 65 mm.

Arrête

Article 1 : La mise en service du réseau d'eau potable rue des Monges et impasse du Moulin est fixée à compter de la date du présent arrêté ;

Article 2 : Le présent arrêté sera affiché et notifié aux intéressés.



Gilbert HEBRARD

Pour le Président et par délégation
Vice-Président

Annexe(s) : Fiche technique ouvrage



FICHE TECHNIQUE OUVRAGE

OP N°200071298-39 (BC n°60715 et 64297)

DATE DE RECEPTION : 02/06/2025

DATE DE MISE EN SERVICE : 02/06/2025

Adresse de localisation : Rue des Monges et impasse du Moulin à Villenouvelle

Dénomination ouvrage : NC

Code ouvrage : NC

Constructeur : SPIECAPAG

Urbanisme : Déclaration préalable - Permis de construire (date obtention et n° enregistrement)

Non concerné

Type ouvrage

- Canalisation EU
- Canalisation EP
- Canalisation AEP
- Station d'épuration
- Poste de refoulement station – réseau
- Réservoir enterré – semi enterré- aérien
- Autre (à préciser)

Pour les canalisations, Préciser :

⇒AEP Réseau principale Rue des Monges

- Longueur canalisation : 204,3ml
- Matériau canalisation : PVC
- Diamètre canalisation : 63/75mm
- Nbre branchements : 25
- 3 robinets vannes DN65mm

⇒AEP Réseau principale Impasse du Moulin

- Longueur canalisation : 48.3ml
- Matériau canalisation : Fonte
- Diamètre canalisation : 60 mm